

湖南省湘澧盐化有限责任公司

锅炉电袋除尘器检修项目承包招标邀请

贵公司：

您好！湖南省湘澧盐化有限责任公司热电厂2x75t/h锅炉配套MHDB84/3760电袋除尘器于2015年改造2电2袋完成后投入使用。因除尘器本体漏风严重（1#炉特别严重），空气中的水分子与烟气中SO₂发生反应形成硫酸和亚硫酸，对金属构件产生酸性腐蚀。导致除尘器壳体壁板多处腐蚀穿孔，布袋区净气室积灰严重，喷吹管接管锈蚀断裂，袋笼口锈蚀损坏，2#除尘器人孔门锈蚀穿孔。为使锅炉安全运行，环保数据达标排放，特申请对电袋除尘器进行检修。现就锅炉电袋除尘器检修项目发布采购公告，并向贵公司（以下简称：投标人）发出招标邀请，如贵公司诚意与我方合作，请根据下述内容进行报价，并提供提供相应除尘器等环保设备检修、安装；保温防腐等相关资质证明；近期类似业绩及营业执照等资质文件，于2025年5月27日9时前将投标文件加盖公章以（密封）的形式送至（或邮寄）招标人，逾期不予接受。

一、招标控制价：298000元。

二、施工内容：

（1）修补除尘器壳体。

注：因工期较短，仅对漏风点进行处理；（内部查找漏点→搭设外部脚手架→拆除漏点处外保温→漏点封补→保温恢复）

（2）清理净气室内锈块及其它杂物；更换1#炉部分受损布袋，后续未更换布袋出现损坏再另行更换。此次更换约300个；2#炉约有50个布袋在现场，需此次一起更换。

（3）更换损坏的喷吹管（机加件），约5个；

(4) 更换2#除尘器人孔门2个;

三、施工项目承包说明:

1、上述项目实行总承包方式,包工包料,在保证安全、工程质量要求前提下,应连续完成所有施工工作,1、2#炉先后停炉约7天。

2、贵方应负责工程需要的所有主材、辅材,自备所有施工所需工器具,自行负责施工所需措施(如搭架、现场清理等)。

3、施工项目范围及报价:

序号	项目及内容	数量	单位	单价(元)	小计(元)	备注
1	修补除尘器壳体					含材料及施工
	脚手架(吊篮)搭、拆					
	保温拆除、恢复					
	漏风点补漏					
2	布袋更换					
	布袋	300	个			型号: ϕ 160*6500
	袋笼	350	个			型号: ϕ 160*6500
	安装费					
3	喷吹管检修					含材料及施工
	喷吹管	5	个			以现场实际参数为准
4	人孔门更换					含材料及施工
	人孔门	2	个			双层,以现场实际参数为准
5	调试费					
共计						

报价为一次性报价,采取比价方式,最低价中标,务必按实际情况合理报价。

4、报价中已包含施工与施工措施费、安全文明施工措施费、主辅材料费、人工费、保险费、运费、税费(13%税率)及生活费等承包方施工过程中所有费用。

质量保证:整体质量保证期为1年,滤袋质量保证期为4年(以验收合格签证完成之日起计算)。

5、售后服务响应：质保期内，如发生故障，投标人接到招标人通知12小时内作具体回复；48小时内赶到招标人现场处理。

四、比价评审方式：

1、资格评审：投标人必须按照招标文件要求提供相应除尘器等环保设备检修、安装；保温防腐等相关资质证明文件及授权书等，均需加盖公章。业绩要求：提供近五年内类似除尘器检修或袋笼更换业绩不小于3个(提供合同或中标通知书复印件或使用单位已投运的证明材料)评审合格进入比价环节。有效报价由低往高排列名次，最低价格为第一名，依此类推。推荐第一名为中标候选人。

2、评定方式及时间：① 2025年5月27日 9:30时，湖南省湘澧盐化有限责任公司按公司流程组织评审成员，② 2025年5月27日 9:30分由工作人员现场拆封各单位报价资料，评审组对各报价单位进行资格及形式审查，并公布报价结果。③ 评委确定比价结果排名，取第一名的报价单位做为中标候选人。

3、中标方确定后，招标人通知中标方签订合同，对安全、工期、质量保障、付款方式等进行详细约定。中标方接建设单位通知后，进场施工。

五、其他

1、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司根据情况另行通知。

2、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司热电厂。

湖南省津市市湘澧盐化有限责任公司热电厂

联系方式：杨锦斋 18973696387

湖南省湘澧盐化有限责任公司热电厂

2025年5月21日

报价函

项目名称：锅炉电袋除尘器检修项目

招标单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

投标单位名称：_____

项目报价（含税 13%小写）：_____（人民币）

（含税 13%大写）：_____（人民币）

报价单位（盖章）：

（签字）：

联系电话：

年 月 日