

说 明：

1、本图为码头区储运部雨污分流改造工程总体布置图，具体尺寸以现场实际为准。

2、本工程初期雨水储存池内初期雨水定期采用吸污车转运至生产区新建的污水处理站内初期雨水调节池，与厂区收集的初期雨水一同处理。生活污水储存池内污水定期采用吸污车转运至津市市污水处理厂内处理。

主要工程量表

编号	名 称	规格及型号	单位	数量	备 注
1	中空壁高密度聚乙烯缠绕管(HDPE管)	DN200，SN≥10.0kN/m²	m	150	雨水口连接管
2	中空壁高密度聚乙烯缠绕管(HDPE管)	DN400，SN≥10.0kN/m²	m	300	雨水输送管
3	中空壁高密度聚乙烯缠绕管(HDPE管)	DN500，SN≥10.0kN/m²	m	80	雨水输送管
4	中空壁高密度聚乙烯缠绕管(HDPE管)	DN300，SN≥10.0kN/m²	m	150	生活污水输送管
5	HDPE一体化实壁收口成品井	ϕ1000	座	15	雨水检查井
6	砖砌平箆式双箅雨水口		个	16	06MS201-8/P7
7	HDPE一体化实壁收口成品井	ϕ1000	座	6	污水检查井
8	初期雨水截流井	2.5m×2.0m	座	1	钢混，防腐，配套翻斗式雨量传感器一个
9	新建初期雨水及生活污水储存池	11.0m×5.0m×3.5m	座	1	钢混，防腐

图例：

序号	图 例	名 称	序号	图 例	名 称
1	DN100	管道管径	4	⊕/⊕	新建污水/雨水检查井
2	——		5	■	新建雨水口
3	— —		6	——	

总承包方 / 设计方 CONTRACTER / DESIGNER	湖南省环科院环境工程有限责任公司 Hunan Provincial Research Academy of Environmental Sciences & Environmental Engineering Co.,Ltd				
	湖南省环境保护科学研究院 Hunan Provincial Research Academy of Environmental Sciences				
湖南省湘澧盐化有限责任公司雨污分流环境整治	工程 PROJECT	子项 SUBITEM	码头区中储运部区域雨污分流改造		
设总 RESPONSIBLE		校对 CHECKER		图幅 SIZE	A2
设计 DESIGNER		审核 AUDITOR		比例 SCALE	1:1000
制图 DRAWER		审定 APPROVER		日期 DATE	2022.05
工程总体布置图				设计阶段 DESIGN STAGE	可 研
				图号 DWG NO	HKY-XLYH-01-GY02

版权所有，不得复制，套用或公开 ALL RIGHTS RESERVED. NOT COPIED, REPRODUCED, OR PUBLISHED

594×420